

Emne: SV: Boligprosjekt med nedgravd løsning
Dato: onsdag 12. mars 2025 kl. 14:28:34 sentraleuropeisk normaltid
Fra: Martine Juliane Lundberg Tørseth
Til: Helge Martens
Vedlegg: image001.png, image002.png, image003.png

Hei

Til 80 enheter må dere minimum ha 11 200 l, til 90 enheter 12 600 l. Med 13 beholdere er dere godt innafør med god kapasitet på anlegget, dvs. 3 beholdere a rest, 3 a papir, 3 a plast, 2 a mat og 2 a glass/metall. Avhengig av antall enheter kan dere evt. ha 2 X 5m³ og 1 X 3m³ (rest, papir, plast), men uansett 13 beholdere.

Utgangspunktet er 140 l pr enhet, ca 60 l for mat og glass/metall.

Med vennlig hilsen

Martine J. L. Tørseth
renovasjonsteknisk rådgiver



**Hadeland og Ringerike
Avfallsselskap AS**
E-post: martine@hra.no
Mobil: 940 51 959



Fra: Helge Martens <hmartens@heras.no>
Sendt: onsdag 12. mars 2025 12:23
Til: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no>
Emne: Boligprosjekt med nedgravd løsning

You don't often get email from hmartens@heras.no. [Learn why this is important](#)

Hei

Viser til hyggelig telefonsamtale vedrørende nedgravd løsning for et nytt boligprosjekt i Osloveien 23.

Flott om du bekrefter at det er ok med 13 nedgravde beholdere til dette prosjektet, uavhengig om det blir 80 eller 90 boenheter. (per nå har vi 83, men det kan jo endre seg, før man kommer til byggestart)

Med vennlig hilsen

HELGE MARTENS
Master i Arkitektur

hmartens@heras.no
90 71 83 90